



Контроллер	DI	•	НЗ контакт пожарной сигнализации	15
	AI	•	Датчик температуры наружного воздуха	5
	DO	•	Привод заслонки П2	5
	AO	•	Привод заслонки В2	4
		•	НЗ контакт пожарных клапанов	
		•	Датчик перепада давления на фильтре П2	
		•	Датчик температуры обратной воды	
		•	Электропривод циркуляционного насоса	
		•	Привод клапана нагревателя	
		•	Термостат защиты от замораживания	
		•	Датчик перепада давления на В2	
		•	Термоконтакт электроприводителя В2	
		•	Преобразователь частоты В2	
		•	Привод клапана охладителя	
		•	Датчик перепада давления на фильтре В2	
		•	Датчик перепада давления на П2	
		•	Термоконтакт электроприводителя П2	
		•	Преобразователь частоты П2	
		•	Наличие электропитания щита	
		•	Датчик температуры приточного воздуха	

						Система вентиляции П2В2				
Изм.	Лит.	Кол.ч	И док.	Подпись	Дата					
Разраб.						Автоматизация работы вентиляционного оборудования		Стадия	Лист	Листов
Проверил								РП	1	1
						Функциональная схема		000 "_____"		